



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.170.П.080288.12.06 от 06.12.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Трубы напорные металлополимерные RAUTITAN stabil (PEX/AL/PE) диаметром
16+40мм в комплекте с деталями крепления из черных металлов, полимерных
материалов, в т.ч. в комбинации.**

изготовленная в соответствии
**Декларация о соответствии.
Сертификат качества.**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
**ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; ГН
2.1.5.1315-03**

Организация-изготовитель

"REHAU AG + CO"

Германия

Reniumhaus, Otto-Nahn- Str., 2 D-95104, Rehau, Deutschland

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"REHAU AG + CO"

Германия

Reniumhaus, Otto-Nahn- Str., 2 D-95104, Rehau, Deutschland

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 375ПР11-06 от 29.11.2006 г. ИЛ «ЭП ЭМС», аттестат
аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.512.; Экспертное заключение № 80063 от
05.12.2006 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»**

№ 1056204

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Формальдегид мг/л	0,1
Этилацетат мг/л	0,1
Гексан мг/л	0,1
Гептан мг/л	0,1
Ацетон мг/л	0,1
Метиловый спирт мг/л	0,2
Пропиловый спирт мг/л	0,1
Изопропиловый спирт мг/л	0,1
Бутиловый спирт мг/л	0,5
Изобутиловый спирт мг/л	0,5
Железо мг/л	0,3
Никель мг/л	0,1
Хром мг/л	0,1
Марганец мг/л	0,1

Область применения:
Сантехническое оборудование.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

08.12.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись